

13. Napirendi pont:

**Előterjesztés a nem javítható közvilágítási lámpatestek cseréje tárgyban beérkezett árajánlat
elbírálására**



ELŐTERJESZTÉS

A nem javítható közvilágítási lámpatestek cseréje tárgyban beérkezett árajánlat elbírálására

Az Önkormányzat és a PLH Közvilágítás Kft. között szerződéses megállapodás rögzíti a közvilágítási hálózat üzemeltetését és karbantartását. A lámpatestek elavultak, hibajavításuknál sok esetben alkatrészhiánnyal néz szembe a vállalkozó, mivel a régi típusú lámpatestekhez már nem elérhetőek a javításhoz szükséges alkatrészek. A hibahelyeket alkatrész hiányában csak teljes lámpacserével lehetne megoldani, azonban az üzemeltetési szerződésnek ez a feladat nem része.

Az elmúlt hónapokban összesen 21 darab olyan hibahely javítása nem került elvégzésre, ahol alkatrészhiány miatt már nem lehet javítást végezni, csak a teljes lámpatest cserével oldható meg a probléma.

A PLH Közvilágítás Kft.-vel történt egyeztetéseket követően a cég árajánlatot adott a 21 darab hibás lámpatest új, korszerű és energiatakarékos LED-es lámpatestekre való cseréjére. A megajánlott lámpatestek típusa megegyezik a Magyar Falu Program pályázatában előttünk álló, IV. Béla király út, Berek tér, Hortobágyi út és Móricz Zsigmond utcát érintő közvilágítás fejlesztésben szereplő lámpatestekkel (Schröder Vitalum 18W LED). Az árajánlat tartalmazza a lámpatestek és a tartókonozlok anyagköltségét is.

A PLH Közvilágítás Kft. (8330 Sümeg, Árpád u. 17.) nettó 80.500,- Ft + ÁFA / darab egységáron, a 21 darab lámpatest vonatkozásában mindösszesen nettó 1.690.500,- Ft, azaz bruttó 2.146.935,- Ft összegű árajánlatot adott.

Az ajánlatadást követően a PLH Kft. ügyfélkapcsolati menedzsere, Pomper Adrián telefonos megkeresésre arról adott tájékoztatást, hogy a közöttünk lévő üzemeltetési szerződés miatt kiszállási díjat nem számítanak fel, valamint az egységár szempontjából is kedvezményes ár került meghatározásra. Elmondása szerint az ajánlatban szereplő lámpatest beszerzésére és telepítésére nagyságrendileg nettó 100.000,- Ft + ÁFA / darab egységáron szoktak szerződni.

A Magyar Falu Program keretében 2025 szeptemberében 98 darab lámpatest cseréjére közel 11 millió forintos indikatív árajánlatot kapott az Önkormányzat. Ebben vannak nagyobb teljesítményű lámpák is, de kiszámítva az egy darab lámpára vetített fajlagos egységár nettó 112.000,- Ft + ÁFA / darab. Fentiek alapján következtethető, hogy a PLH Kft. árajánlata valóban kedvező az Önkormányzat számára.

Ezt követően a Képviselő-testülettel történt egyeztetések során elhangzott, hogy egy, vagy két teljes utcában kellene lecserélni a lámpatesteket, így az adott utcákban egységes megvilágítás lenne, és az innen felszabaduló használt, de működőképes lámpatestekből lehetne a település többi részén a hibás lámpákat cserélni. A lehetséges utcák a Veres Péter utca és a Váci Mihály utca, ahol összesen 26 db meglévő lámpatest található. Ezek az utcák nagyobb forgalmúak, gyűjtőútként funkcionálnak.

A PLH Közvilágítás Kft.-től frissített árajánlat került bekérésre, amelyben kértük a lámpatestek darabszámát növelni, valamint árengedmény alkalmazását.

A PLH Közvilágítás Kft. (8330 Sümeg, Árpád u. 17.) nettó 75.500,- Ft + ÁFA / darab egységáron, a 26 darab lámpatest vonatkozásában mindösszesen nettó 1.963.000,- Ft, azaz bruttó 2.493.010,- Ft összegű módosított árajánlatot adott.



Fontos további információ, hogy az árajánlat kísérő levelében a PLH Kft. ügyfélkapcsolati menedzsere arról adott tájékoztatást, hogy „*a lámpatestek az UV hatására elérték, porladnak, kisebb erőbehatástól is törnek. Leszerelésük után, később azok visszaszerelése nem lehetséges.*”

Ez az információ új megvilágításba helyezi a lámpabeszerzést. Át kell gondolni, hogy a beszerzésre kerülő lámpákból ne egy adott utcában kompletten, hanem a jelenleg fennálló hibahelyeken legyen a csere elvégezve. De a beszerzés ettől függetlenül elengedhetetlenül szükséges, mivel a nem javítható lámpatestek cseréje alapvető érdeke az Önkormányzatnak.

A közvilágítási lámpatestek cseréjének finanszírozására az Önkormányzat 2026-os költségvetésében nem került forrás lekötésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő gazdasági szereplő kiválasztást hagyja jóvá!

HATÁROZATI JAVASLAT

..../2026.(.....) Önkorm. határozat

A nem javítható közvilágítási lámpatestek cseréje tárgyban beérkezett árajánlat elbírálásáról

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a nem javítható közvilágítási lámpatestek cseréje tárgyban a PLH Közvilágítás Kft.-től beérkezett nettó 75.500,- Ft + ÁFA / darab egységárú, azaz a 26 db lámpatest vonatkozásában mindösszesen nettó 1.963.000,- Ft, azaz bruttó 2.493.010,- Ft összegű árajánlatot elfogadja.

A kivitelezés finanszírozása Berekfürdő Községi Önkormányzat 2026-os költségvetésének általános tartalékából történik.

A Képviselő-testület megbízza Hosszu András polgármestert a PLH Közvilágítás Kft.-vel (8330 Sümeg, Árpád u. 17.) történő szerződés aláírására.

Erről értesülnek:


- 1) Hosszu András polgármester**
- 2) Képviselő-testület tagjai**
- 3) Petőné Vadai Katalin aljegyző**
- 4) Kunmadarasi Közös Önkormányzati Hivatal Berekfürdői Kirendeltsége**

Berekfürdő, 2026. június 23.

Készítette:


.....
Hajósi László műszaki és pályázati referens

Ellenőrizte:


.....
Petőné Vadai Katalin aljegyző

Jóváhagyta:


.....
Hosszu András polgármester

Berekfürdő Községi Önkormányzat**Hosszu András**
igazgatóDátum: 2026.06.16.
Iktatószám: PLHK_PRO 00009/2026
Projektkód: Hévíz_PLHK_2026_049**Berekfürdő**
Berek tér 15.
5309

Melléklet:

Tárgy: Tájékoztatás és ajánlat nem javítható lámpatestek cseréjére**Tisztelt Polgármester Úr!**

Ezúton kívánjuk tájékoztatni, hogy a településen 26db rögzített hibacímen található lámpatest javítása nem lehetséges, új lámpatest felszerelése szükséges.

Az üzemképtelenné vált lámpatestek cseréje Schréder VITALUM 18W LED lámpatestek felszerelésével valósítható meg 75.500,- Ft + ÁFA/db költséggel, melyet az arra vonatkozó írásos megrendelésüket követően tud Társaságunk elvégezni.

Tájékoztatásunk szíves tudomásulvételét kérve és visszajelzésüket várva,

Tisztelettel:


Sándor Ákos Gábor
ügyvezető**PLH Közvilágítás Kft.**
8330 Sümeg, Árpád u. 17.

Tárgy: Ajánlat nem javítható lámpatestek cseréjére

Feladó: Pomper Adrián <pomper.adrian@plh.hu>

Dátum: 2026. 06. 16. 14:38

Címzett: <muszaki@berekfurdo.hu>

Kedves László!

Mellékletben csatolom a tárgyi ajánlatunkat 26db lámpára.

Tájékoztatlak továbbá hogy a településen található lámpatestek állaga visszafordíthatatlanul rossz. A lámpatestek az UV hatására elérték, porladnak, kisebb erőbehatástól is törnek. Leszerelésük után, később azok visszaszerelése nem lehetséges.

Üdvözlettel:

Pomper Adrián

ügyfélkapcsolati menedzser

Mobil: +36 20 447 0784

E-mail: pomper.adrian@plh.hu



Cím: 8330 Sümeg, Árpád utca 17.

Tel: +36 1 225 1360

Fax: +36 1 201 5398

Ez az elektronikus levél bizalmas és/vagy jogilag védett információkat tartalmazhat, és kizárólag a címzettnek szól. Amennyiben ezt a levelet sérülten kapja meg vagy nem Ön annak valós címzettje, kérjük haladéktalanul, tájékoztassa erről a feladót (PLH Közvilágítás Kft. Telefon:06-1-225-1360), és a levelet törölje rendszeréből. Az elektronikus levél engedély nélküli másolása, sokszorosítása, terjesztése, módosítása és nyilvánosságra hozatala szigorúan tiltott. Az elektronikus úton történő levelezés első sorban információs célokat szolgál. A PLH Közvilágítás Kft. nem tesz és nem fogad el hivatalos kötelezettségvállalásokat kizárólag elektronikus levél útján, hacsak erre ellentétes tartalmú megállapodás nem született a felek között. Az elektronikus levél nem feltétlenül tükrözi a PLH Közvilágítás Kft. hivatalos álláspontját adott ügyben.

—Mellékletek:—

Berekfürdő PLH Közvilágítás Kft. tájékoztatás és ajánlat 26 db hibás LED....pdf

583 KB